

PID:

02537000

CID:

CN.D00057

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***TECHNO SRL
VIA BANCORA E RIMOLDI 27
22070 GUANZATE CO****all'uso del marchio***the licence to use the mark***ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

**per i seguenti prodotti****Dispositivi di connessione
(Serie TH029)***for the following products**Connecting devices
(Series TH029)*


This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2007-12-05

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2007-12-05
Data di aggiornamento | Updated on
Sostituisce | Replaces

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

TECHNO SRL
VIA BANCORA E RIMOLDI 27
22070 GUANZATE CO

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.D000G9 CD1190472

22070 GUANZATE

CO Italy

Il pia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AH00301

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	TH029
<i>Tipo di dispositivo Type of device</i>	morsettiera / multiway terminal device
<i>Tipo di esecuzione Type of execution</i>	multiplo / multiway
<i>Tipo di costruzione Type of construction</i>	monoblocco / enbloc
<i>Terminali Terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i>	senza protezione / without protection
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	450V
<i>Temperatura ambiente Ambient temperature</i>	T125°C
<i>Indice di tracking Tracking Index (PTI)</i>	PTI175
<i>Capacità di connessione Connecting capacity</i>	4mm²